

プレハブ冷蔵庫仕様書

本仕様書は、必要最低限の仕様について定めるものであり、使用目的を満足させるために必要とされるものについては、入札業者の判断にて追加すること。

- | | |
|---|-----|
| 1. プレハブ冷蔵庫 | 1 台 |
| <ul style="list-style-type: none">・ 1. 5 坪・ 庫内高 2400mm 程度・ ウォークイン式・ 温度設定幅－ 5℃～ 18℃程度・ ホットガス霜取方式・ 室外機室内機分離型・ 冷媒 R448A 使用・ 内外板：塗装鋼板 パネル厚 42mm 以上 断熱性能 0.50W/m²/k 以上・ 扉：有効開口 W860×H1800mm 以上 右開き・ 三相 200V 電源・ 庫内灯（LED）装備・ 庫内温度表示、異常時警報機能装備・ 非常用脱出装置装備 | |
| 2. 付属品 | 1 式 |
| <ul style="list-style-type: none">・ 樹脂スノコ（庫内床全面に敷設できること） | |
| 3. 設置、稼働に関わる費用 | 1 式 |
| <ul style="list-style-type: none">・ 据付・ 配管接続（ラッキング、壁面穿穴等を含む）・ 調整・ 既設品（三洋電機製 1. 5 坪一体型機）撤去処分 | |
| 4. 兵庫県もしくは隣接県にアフターサービス拠点を構え、故障・点検時等に迅速な対応が可能なこと | |